

AS87 サンシールガasket品質証明書

(ロックウールフェルト状テープ)

 株式会社アサヒ産業

埼玉県川口市朝日4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

	19年 09 - 26
	No. 001956
発行担当印	発行日・発行番号

認定番号……………国土交通省国土交通大臣認定 国住指第2574号
NM-0936

圧縮歪率……………(常温時)……………縦 11.23% 50%圧縮
(加熱 100°C時)……………横 26.60% 50%圧縮
※圧縮率、圧縮時間などは、当社基準。

引張強度…………… (常温時) 縦 N/50mm [kgf/50mm] ……81.4 [8.30]
横 N/50mm [kgf/50mm] ……55.6 [5.67]

耐 候 性……………A (当社基準) Aが少なく Eが多い5段階評価)

空気漏気度……………C (当社基準) Aが少なく Eが多い5段階評価)

厚 度(mm)……………呼寸 5mm・4mm (基本材料 6mm・4mm使用)

※試験方法 JIS K6767・JIS R3451に準ずる。

※この証明書の転載及び複写(コピーまたは、ファクシミリ等)を禁止します。
また、証明印並びに発行担当印の無いもの、複写をしたものは証明書として無効です。

※ SI対応

訂正 2005年4月25日