

年 月 日

御中

発売元：株式会社フカガワ  
住 所：〒332-8555  
埼玉県川口市西青木 2-9-5  
T E L：048-257-3111

## FKダクトシーラー 品質証明書

標題の製品は、下記の品質を有するものであることを証明いたします。

記

製品名：FKダクトシーラー

種 類：ニトリルゴム系充填接着剤

品 質：

項目		品質保証値	評価方法
粘度 (Pa・s)	23℃	120±40	JIS A 6833 による
不揮発分 (%)	23℃	59±3	JIS A 6833 による
タックフリー (分)	23℃	15 以内	JIS A 1439 による

以上

平成23年1月18日

お客様各位

株式会社フカガワ  
資材部

### 厚生労働省指針値策定13物質について

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
さて、表題の件について下記のとおりご報告致します。

#### 記

製品名：FKダクトシーラー

対象物質：①ホルムアルデヒド

②トルエン

③パラジクロロベンゼン

④スチレン

⑤クロルピリホス

⑥フタル酸ジ-n-ブチル

⑦テトラデカン

⑧フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

⑨ダイアジノン

⑩アセトアルデヒド

⑪フェノブカルブ

上記製品について、対象となる11物質を原材料及び製造工程で意図的に使用していないことを証明いたします。

※なお、キシレン、エチルベンゼンはアルミペースト中の溶剤成分に含有されている為、上記製品中には各0.01%未満含有しております。