記　号	年　月　日	備　　考
①	2012.4.1	仕様書年度変更
②	2022.9.12	仕様書年度変更
③	・　・	



L≒2.3×D
L1≒0.65×D1
※L1の最小は100

D≒3×D1
D2≒D1/2
D3≒1.5×D1
※D2の最小は50

単位：mm

D1	t
φ75～φ300	0.6
φ325～φ700	0.8
φ750～φ1000	1.0

D1・D2・D3	b1・b2
φ75～φ125	8
φ150～φ300	10
φ325～	13

※材質：亜鉛鋼板

令和4年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75～φ700	-1.2～-1.9	0～+1
φ750～φ1000	-2.0～-2.2	0～+1

名　称	Hトップ					
型　式	H					
承認	検図		製図	尺度	図　番	09-211066
	橋本		工藤	FREE	図　法	三　角　法
					日　附	2009.7.7

株 式 会 社 フ カ ガ ワ