



$$L = 1.6 \times D3 + 2 \times (D1 - D2) + 150$$

$$L1 = 0.8 \times D3 + 50 - 0.5 \times D1$$

$$L2 = 0.8 \times D3 + 2 \times (D1 - D2) + 100 + 0.5 \times D1$$

$$L3 = 0.5 \times D3 + 50 + 0.71 \times D1$$

$$H = 2 \times (D1 - D2)$$

$$N = 1.6 \times D3 + 100$$

単位：mm

D1	t
φ75～φ300	0.6
φ325～φ700	0.8
φ750～φ1000	1.0

D1・D2・D3	ℓ1・ℓ2・ℓ3	b1・b2・b3
φ75～φ125	60	8
φ150～φ300	60	10
φ325～φ1000	60	13

※材質：亜鉛鋼板

令和4年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75～φ700	-1.2～-1.9	0～+1
φ750～φ1000	-2.0～-2.2	0～+1

△	2022. 9. 12	仕様書年度変更
△	2014. 10. 3	仕様書年度変更
△	2014. 10. 3	計算式修正
△	2011. 4. 1	仕様書年度変更
△	2011. 4. 1	名称変更
記号	年月日	備考

名称		R Y 管				
型式		R Y (φ 7 5 ～ φ 1 0 0 0)				
承認	検図	製図	尺度	図番	09-211050	
	石橋	工藤	FREE	図法	三角法	
				日附	2009. 6. 17	
株式会社フカガワ						